

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/12454/2016-19

Nové Město na Moravě, dne 7.11.2016

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.9.2016 podal

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje **E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,**
kterého zastupuje **E.mont, s.r.o., IČ 43378129, Vratislavovo náměstí č.p. 115, 592 31 Nové Město na Moravě**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby přípojka NN, Líšná (Kunc)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 475/4 (ostatní plocha), 475/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Líšná.

Druh a účel umísťované stavby:

- Novostavba přípojky NN spočívající ve vybudování nového zemního kabelového vedení NN, ukončeného v nové přípojkové skříni, bude sloužit pro připojení nového odběrného místa.

Umístění stavby na pozemku:

- Nová přípojka zemním kabelem NAYY-J 4x25 mm² v délce cca 15 m bude napojena ze stávající trafostanice „Líšná obec“ na pozemku parc.č. 475/4, vedena po tomto pozemku a ukončena na hranici pozemku parc.č. 475/5 v nové přípojkové skříni SS200/NK (vše k.ú. Líšná).

Určení prostorového řešení stavby:

- Podzemní stavba. Prostorové uspořádání bude v souladu s ČSN 73 6005.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba po svém dokončení nebude ovlivňovat okolí.

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/12454/2016-19

Nové Město na Moravě, dne 7.11.2016

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.9.2016 podal

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje **E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,**
kterého zastupuje **E.mont, s.r.o., IČ 43378129, Vratislavovo náměstí č.p. 115, 592 31 Nové Město na Moravě**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

přípojka NN, Líšná (Kunc)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 475/4 (ostatní plocha), 475/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Líšná.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Novostavba přípojky NN spočívající ve vybudování nového zemního kabelového vedení NN, ukončeného v nové přípojkové skříni, bude sloužit pro připojení nového odběrného místa.

Umístění stavby na pozemku:

- Nová přípojka zemním kabelem NAYY-J 4x25 mm² v délce cca 15 m bude napojena ze stávající trafostanice „Líšná obec“ na pozemku parc.č. 475/4, vedena po tomto pozemku a ukončena na hranici pozemku parc.č. 475/5 v nové přípojkové skříni SS200/NK (vše k.ú. Líšná).

Určení prostorového řešení stavby:

- Podzemní stavba. Prostorové uspořádání bude v souladu s ČSN 73 6005.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba po svém dokončení nebude ovlivňovat okolí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací projektovaného vedení v měřítku 1:500, která je součástí projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou vypracovala firma E.mont, s.r.o., IČ 43378129, zodpovědný projektant Ing. Josef Macháček, ČKAIT 1400151, a kde jsou zakresleny dotčené pozemky, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí lze stavbu realizovat.
3. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Současně také nesmí dojít ke znečišťování terénu povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu.
6. Dle vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. (nyní GridServices, s.r.o.) zn. 5001348469 ze dne 12.8.2016 je zřejmé, že v zájmovém území se nachází plynovodní vedení a zařízení. V případě, že dojde ke střetu se sítí plynovodního vedení a zařízení, je nutné dodržet podmínky uvedené v tomto vyjádření, zejména podmínky pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů, a další podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
7. Z vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., o existenci zařízení distribuční soustavy vyplývá, že v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN a nadzemní vedení NN, proto je nutné splnit následující podmínky. Při provádění zemních nebo jiných prací, které by mohly ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení je stavebník povinen dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob a dále provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí p. Libor Zelený. Provádění zemních prací v OP kabelu provádět výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. Po dokončení stavby je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního

vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí nutno objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

8. S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), odpady budou předávány oprávněné osobě v souladu s § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Zhotovitel při závěrečné kontrolní prohlídce doloží doklad o likvidaci vzniklých odpadů.
9. Při realizaci bude dodrženo ustanovení § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.
10. Při realizaci bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
11. Akce bude situována tak, jak je zakresleno v mapě KN v M 1:500. Lesní pozemky nesmí být používány k přístupu na stavbu. Lesní pozemky nesmí být využívány jako zařízení staveniště. Nesmí jich být využito ani jako skládky či deponia materiálu, nesmí zde být umístěny žádné stavby. Stavební materiál, přebytky zemin a pařezy nesmí být volně umístovány do okolních lesních porostů. Případné škody na lesních pozemcích či na lesních porostech budou uhrazeny majitelům těchto lesních pozemků a porostů. V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), je vlastník nemovitosti povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů apod., a to např. konstrukčním řešením stavby, popř. zvětšením odstupové vzdálenosti od lesních porostů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Odůvodnění:

Dne 2.9.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19.10.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Do okruhu účastníků zahrnul stavební úřad dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatele a obec, na jejímž katastrálním území se má požadovaný záměr uskutečnit. Dále dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona byli mezi účastníky řízení zahrnuti vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a nejsou žadatelem (pozemky parc.č. 475/4 a 475/5 v k.ú. Líšná). Dále byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti správci technické infrastruktury, která se v prostoru stavby nachází. Jiné zájmy chráněné zvláštními právními předpisy nemohou být projednávanou stavbou přímo dotčeny.

Pozemky pro umístění stavby jsou ve vlastnictví fyzických osob, se kterými má žadatel sepsány smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. V řízení stavební úřad ověřil, že obec Líšná nemá schválený územní plán, má pouze vymezené zastavěné území obce. Navrhovaná stavba bude umístěna v nezastavěném území obce. Jedná se o stavbu technické infrastruktury, jejíž umístění je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého lze v nezastavěném území obce v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření mimo jiné pro veřejnou technickou infrastrukturu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ke stavbě vydala závazné stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy č.j. 02970/ZV/2016 dne 15.8.2016. Ochrana životního prostředí byla posouzena odborem SŽP MěÚ Nové Město na Moravě, který vydal dne 27.7.2016 souhrnné vyjádření pod č.j. MUNMNM/10572/2016-3. Odbor SŽP MěÚ Nové Město na Moravě, dále jako orgán státní správy lesů, vydal dne 4.11.2016 závazné stanovisko č.j. MUNMNM/14711/2016. Stavební úřad rovněž rozhodoval na základě vyjádření správců technické infrastruktury, která se v prostoru stavby nachází. Jiné zájmy chráněné ostatními právními předpisy nejsou projednávaným záměrem dotčeny.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ing. Jan Kunc, Marta Kuncová, Jaroslav Kyselý, Pavel Kyselý, GridServices, s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o., Obec Líšná

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.


Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jamborová Lenka
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 7. 11. 2016Sejmuto dne: 23. 11. 2016

OBEC LÍŠNÁ
592 03 Sněžné



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

E.mont, s.r.o., IDDS: t4x3jpr

Obec Líšná, IDDS: w44a8jp

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Ing. Jan Kunc, Štouračova č.p. 907/9, Bystrc, 635 00 Brno 35

Marta Kuncová, Štouračova č.p. 907/9, Bystrc, 635 00 Brno 35

Jaroslav Kyselý, Líšná č.p. 20, 592 03 Sněžné

Pavel Kyselý, Líšná č.p. 20, 592 03 Sněžné

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Dotčené orgány (doporučeně)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy,
IDDS: 3hjdyhg

MěÚ - odbor stavební a ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky

MěÚ Nové město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Líšná, Líšná č.p. 41, 592 03 Sněžné

Tel.: 566 598 403

e-mail: veronika.topinkova@meu.nmmn.cz